

1_2 Übersicht zur Änderung

WEA 13	Genehmigte Planung	Beantragte Änderung
Anlagentyp	N163 / 6.X	E-175 EP5 E1
Leistung	7 MW	6 MW
Turm	HT	HST
Nabenhöhe	164 m	162 m
Rotordurchmesser	163m	175m
Gesamthöhe	245,5m	249,5m
UTM-32-Koordinate Ost	451 704	451 702
UTM-32-Koordinate Nord	5 748 081	5 748 087
Änderung Gesamthöhe	4m höher	
Änderung unterer Rotordurchlauf	8m geringer	
Standortverschiebung	6m	

WEA 14	Genehmigte Planung	Beantragte Änderung
Anlagentyp	N163 / 6.X	E-175 EP5 E1
Leistung	7 MW	6 MW
Turm	HT	HST
Nabenhöhe	164 m	162 m
Rotordurchmesser	163m	175m
Gesamthöhe	245,5m	249,5m
UTM-32-Koordinate Ost	456 294	456 294
UTM-32-Koordinate Nord	5 740 841	5 740 843
Änderung Gesamthöhe	4m höher	
Änderung unterer Rotordurchlauf	8m geringer	
Standortverschiebung	2,6m	

WEA 15	Genehmigte Planung	Beantragte Änderung
Anlagentyp	N163 / 6.X	E-160 EP5 E3 R1
Leistung	7 MW	5,56 MW
Turm	HT	HST
Nabenhöhe	164 m	120m
Rotordurchmesser	118m	160m
Gesamthöhe	199,5m	200m
UTM-32-Koordinate Ost	456 656	456 653
UTM-32-Koordinate Nord	5 740 480	5 740 472
Änderung Gesamthöhe	0,5m höher	
Änderung unterer Rotordurchlauf	3,5m mehr	
Standortverschiebung	7,7m	