

## Wasserrechtliche Anforderung an die Stilllegung von Heizölverbraucheranlagen

Heizölverbraucheranlagen unterliegen dem Wasserhaushaltsgesetz (**WHG**) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (**AwSV**)

**Stilllegung** durch einen **Fachbetrieb** nach AwSV

Heizölverbraucheranlagen mit Anlagenvolumen **> 1 m<sup>3</sup>** unterliegen Fachbetriebspflicht nach § 45 AwSV  
→ Stilllegung ausschließlich durch Fachbetrieb nach AwSV möglich

**UND**

**wenn**

**Stilllegungsprüfung** durch einen **Sachverständigen** nach AwSV

In Schutzgebieten (z.B. Wasserschutzgebiete)

- **Alle unterirdischen** Heizölverbraucheranlagen
- Alle Heizölverbraucheranlagen mit Anlagenvolumen **> 1 m<sup>3</sup>**

Außerhalb von Schutzgebieten

- **Alle unterirdischen** Heizölverbraucheranlagen
- Alle Heizölverbraucheranlagen mit Anlagenvolumen **> 10 m<sup>3</sup>**

### Sachverständige nach AwSV:

- Siehe letzter Prüfbericht nach AwSV (liegt Betreiber\*in vor)
- <https://www.kreis-guetersloh.de/themen/wasser/wassergefaehrdende-stoffe/>

**Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns:**

**Herr P. Dreier**

[p.dreier@kreis-guetersloh.de](mailto:p.dreier@kreis-guetersloh.de)

05241-85 2629

**Frau S. Wehmeier**

[s.wehmeier@kreis-guetersloh.de](mailto:s.wehmeier@kreis-guetersloh.de)

05241-85 2633